



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ที่ ผบ. ๗๙/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ยื่นขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ตามคำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA จำนวน ๒ เครื่อง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงขอขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดซื้อตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

Wong

(นางวิไล รัตนเชิดฉาย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

ดร.สุวนันท์ อธิวัฒน์

อ.วิไลวรรณ อธิวัฒน์

SCM

(นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่)

หัวหน้างานพัสดุ

[Signature]

(นายภานุพันธ์ พันธนิษฐ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ทรง

[Signature]

(นายศรากร บุญปัทม์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

[Signature]



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2565

หน้า 1

รหัส ศท.01/2565

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA

1. รายละเอียดทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
- 1.2 ใช้สำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
- 1.3 เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 2.1 มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- 2.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า ขาเข้า (Input) VAC ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- 2.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า ขาออก (Output) VAC ไม่มากกว่า 220+/-5%
- 2.4 สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 3.1 รับประกันระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(นายศุภชัย นนทีธีระวิชา)
ประธานกรรมการฯ

(นายสาธิต คณหา)
กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ โกวิทวณิชชา)
กรรมการและเลขานุการ